UYGUNLUK BEYANI

DECLARATION OF CONFORMITY

PINARSAN

PINARSAN PLASTİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH. NAK. PAZ. SAN. TİC. A.Ş.

KARPUZSEKİSİ MAH. ORGANİZE SAN. BÖL. 24.CAD. NO:92

KAYSERİ / TÜRKİYE

Ürün Tanımı/Modeli

HPEXXKRL04 SERİSİ, TİP 250, L (HAFİF) , RİJİT, ÇİFT CİDARLI, OLUKLU, ALEV YAYAN, YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ø90MM, Ø118MM)

HPEXXKRN04 SERİSİ, TİP 250, N (NORMAL) , RİJİT, ÇİFT CİDARLI, OLUKLU, ALEV YAYAN, YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ø90MM, Ø118MM, Ø110 MM)

HPEXXKR08 SERİSİ, TİP 450, N (NORMAL) , RİJİT, ÇİFT CİDARLI, OLUKLU, ALEV YAYAN YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ø50MM, Ø75MM, Ø90MM, Ø110MM, Ø118MM)

HPEMXXKR08 SERİSİ, TİP 450, N (NORMAL) , RİJİT, ÇİFT CİDARLI, OLUKLU, ALEV YAYAN YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORUSU EK ELEMANI (Ø50MM, Ø75MM, Ø90MM, Ø110MM, Ø118MM)

HPEXXDZ08 SERİSİ, TİP 450, N (NORMAL) , RİJİT, DÜZ, ALEV YAYAN YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ø25MM, Ø32MM, Ø40MM, Ø50MM, Ø63MM, Ø75MM, Ø90MM, Ø110MM)

HPEXXDZ04 SERİSİ, TİP 250, N (NORMAL), RİJİT, DÜZ, ALEV YAYAN YER ALTINA GÖMÜLÜ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI (Ø40MM)

tarafımızdan serbest dolaşıma getirilen yukarıda tanımlı olan ürünlerin; tasarım tür yönünden ilgili AB Alçak Gerilim Direktifinin (2014/35/AB) güvenlik, sağlık ve çevre koşullarına uygun olduğunu beyan ederiz.

CE

İlgili AB Direktifi

Alçak Gerilim Direktifi (Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik) 2014/35/AB

Uygulanabilen Harmonize Standartlar /Uygulanabilen Ulusal Teknik Standartlar ve Spesifikasyonlar

TS EN 61386-24:2011 Boru Sistemleri- Kablo Tesisi İçin -Bölüm 24:İlgili Özellikler – Yer Altına Gömülü Boru Sistemleri

TS EN 61386-1 :2010 Boru Sistemleri – Kablo Tesisi İçin – Bölüm 1:Genel Özellikler

Yönetim Kurulu Başkanı

Buğra PINAR

PINARSAN PLASTİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAH MAK. PAZ. SAN. TIC. AŞ. Karpuz Sekisi Nh.Org.San.Böl.24.Cad.No. 92 Tel:0.352 320 14 35 - 36 Fax:322 14 37 Mimarsinan M.D. 199 065 9582 KAYSERİ Mersis No:0729 0490 0260 0010 - Tic.Sic.No:31681

Düzenleme Tarihi:12.02.2019 / 03 / CE 19